



管 発 第 1 7 0 号

昭和 4 5 年 9 月 9 日

こうち電計機株式会社
代表取締役 平井 大助 殿

大阪市北区中之島5

関南電気株式会社

営業部長



需要家電気用品推奨の決定通知について

拝啓 時下貴社ますます御隆盛のこととお喜び申し上げます。

さて、過日お申込みの貴社製品の推奨につきましては、試験検討の結果、下記の通り決定しましたから御通知します。

なお今後は、当社「電気用品推奨要綱」を遵守のうえ取扱われますようお願いいたします。

敬 具

記

- 1 品名、製造業者名 別表のとおり（該当品について）
- 2 決 定 年 月 日 昭和 4 5 年 9 月 9 日

以 上

推奨番号	品名	製造業者名	定 格	形 式	推 奨 年 月	備 考
C-2	進相用低圧コンデンサ	日本コンデンサ工業株式会社 TEL大阪362-6421	3φ 10 15 20μF 1φ 15 20 30 40 50μF 3φ 10 15 20 30 40 50 75μF	MPE-20 EPE-20	45.9.9	3φはNI形 放電抵抗内蔵
C-3	"	指月電機製作所 TEL西宮 33-5821	1φ 75 100μF 3φ 10 15 20 30 40 50 75 100μF	POMP-200	"	3φ 30μF以下はNI形 放電抵抗内蔵
N-50	高圧地絡継電装置	三菱電機 TEL大阪344-1221	ZCT 6600V 150A 200A RY 110V 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0A	LOE-4C LOE-4V LOE-5V	"	LOE-4C: 電流トリップ埋込形 LOE-4V: 電圧トリップ埋込形 LOE-5V: " 表面形
N-51	"	榮和電気工業 TEL東京432-2521	ZCT 6600V 50 200 300A RY 110V 0.1 0.2 0.4 0.8A	HGF-IT 屋内埋込形	"	
N-52	高圧方向地絡継電装置	光 商 工 TEL大阪364-3465	ZCT 6600V 200A RY 110V 0.1 0.2 0.4 0.8A	LDQ-10 (広範囲形)	"	零相器電器 0.001μF
J-8	モータ形計器用変成器	ヒラキ電計機 TEL京都312-6006	単相用 6600V/110V 1.0級 定格負担50VA 絶縁階級 6号A	EPT-50A	"	
J-9	モータ形計器用変流器	"	単相用 6600V/110V 1.0級 定格負担40VA 絶縁階級 6号A	EOT-40A	"	過電流強度40倍